



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления

социальной защиты населения

в МО «Город Махачкала»

М. Р. Мирзаалиев

10

2018г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) –

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Д/с № 2»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: **объект образования (2 раздел)**
- 1.2. Адрес объекта: **367008 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Некрасова, 69**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - **отдельно стоящее здания 2 этажа, 430,1 кв.м**
 - **наличие прилегающего участка(да,нет); да, 3136 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1950 г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в стадии капитального ремонта.**

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – **367008 Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Некрасова, 69**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (**государственная**, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - **Управление образования г. Махачкала.**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **Республика Дагестан, ул. Николаева 1**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населению)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг – образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые, все возрастные категории): дети
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха, нарушениями зрения, нарушениями умственного развития. - нет
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 145
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1.Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описание маршрута движения с использованием пассажирского транспорта): маршрутное такси № 61, №14, №10
- 3.2наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.3. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.3.1расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.
- 3.2.2 время движение (пешком) 5 мин.
- 3.3.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да
- 3.3.4. перекрестки: нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; регулируемые.
- 3.3.5 информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная, нет
- 3.3.6 перепады высоты на пути: нет
- обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ n/n	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ (К,О,С,Г)
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	и	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДВ(К,О,С,Г)
2		Вход (ходы) в здание	ДВ-И(Г) ДВ(К,О,С)
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДВ(К,О,С,Г)
4		Зона целевого назначения здания (целевого назначения объекта)	ДВ(К,О,С,Г)
5		Санитарно-гигиенические помещения	ДВ(К,О,С,Г)
6		Система информации и связи (на всех зонах)	ДВ(К,О,С,Г)
7		Путь движения к объекту (от стоянки транспорта)	ДВ(О,К,Г) ДВ(С)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указаны категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

**Указываются: ДП-В – достигнуто полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – достигнуто частично (указывать категорию полностью изобразительно (указывать категорию инвалидов); ДЧ-В – достигнуто частично (указывать категорию инвалидов); ДУ – достигнуто условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

ДУ(К,О,С,Г) Отсутствуют указатели движения, информационные стеновые вывески контрастности. Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид». Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют требованиям.

Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей. Отсутствуют дублирующие средства отображения информации назначения дублирующими символами или азбукой Брайля. Не установлены электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию.

4. Управленческое решение

адаптации основных структурных элементов объекта) (предложения по

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид». С - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности. Г - Установка указателей движения, информирующих стендов.
2	Вход (входы) в здание	К - Установка пандусов с защитным козырьком и поручнями С - Установка звуковых маячков у входной двери. Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей. Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей. Г - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	С - Установка электронных информационных табло. Г - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков. Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупредж. сигнализации. О - Установка горизонтал. поручней
4	Зона целевого назначения (целевого посещения)	К - Устранение порогов.

	объекта)	С – Дублирование средств отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов. Г – Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой. Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию.
5	Санитарно-гигиенические помещения	К – Установка кнопки аварийного вызова. Установка опорных поручней у унитаза и раковины. Обеспечение пространства для размещения и маневрирования кресла-коляски. Установка крючков для костылей. С – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений. Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	К – Установка пандусов. С – Тактильные способы распознавания направления для передвижения. Г – Установка световых сигналов оповещения.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	К – Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид». С – Установка указателей движения, информирующих стендов высокой

		контрастности. Г – Установка указателя движения, информирующей стендов.
8.	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2018 г.

в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» 2016-2020г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Частичная доступность для всех категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата планируется размещение до конца 2020г.

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «25» 12. 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта от «31» 01. 2018 г.,

3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «город Махачкала» _____ от «____» _____ 2018 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575820

Владелец Валиева Патимат Валиевна

Действителен с 29.09.2021 по 29.09.2022